

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐẤT NỀN
CÔNG TRÌNH : KHU ĐÔ THỊ ĐẤT QUẢNG RIVERSIDE (KHU VILLA ANH)
ĐỊA ĐIỂM: TẠI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, TỈNH QUẢNG NAM

Lỗ khoan	Mẫu số	Chiều sâu lấy mẫu, m	N30 (SPT)	Độ ẩm, W %	Dung trọng, g/cm ³			Tỷ trọng, Δ g/cm ³	Hệ số rỗng tự nhiên, e ₀	Độ rỗng, n %	Độ bão hòa, G %	Hạn độ Atterberg, %				Modul biến dạng, E kG/cm ²	Cường độ chịu tải RH kG/cm ²	Lực kháng cắt		Tên lớp đất, Tên đất, (theo TCVN 9362:2012), Trạng thái												
					Tự nhiên, gw	Khô, γ _c	Đầy nổi, γ _{đn}					Hạn nhão W _l	Hạn dẻo W _p	Chỉ số dẻo I _p	Độ sệt B			Lực kết dính, C kG/cm ²	Góc nội ma sát φ (độ)													
LK1	1-1	1,0-1,2	4	26.25	1.83	1.45	0.906	2.66	0.834	45.5	83.7					0.044	0.030	0.020	0.016	0.013	95.4		0.011	24 ° 29 ' /							Lớp 1A Cát bụi Kết cấu kém chặt	
LK1	1-2	3,0-3,2	9	28.56	1.88	1.46	0.914	2.65	0.813	44.8	93.1					0.037	0.024	0.015	0.013	0.011	125.7		0.013	26 ° 32 ' /		3.69	35.69	32.14	28.48			
LK1	1-3	5,0-5,2	8	27.62	1.87	1.47	0.916	2.66	0.816	44.9	90.0					0.039	0.026	0.017	0.014	0.012	111.1		0.012	26 ° 14 ' /		4.12	29.57	30.69	35.62			
LK2	2-1	1,0-1,2	3	26.38	1.82	1.44	0.900	2.65	0.840	45.7	83.2					0.046	0.032	0.021	0.017	0.015	91.1		0.009	24 ° 13 ' /		3.25	38.62	25.66	32.47			
LK3	3-1	1,0-1,2	4	26.04	1.83	1.45	0.908	2.66	0.832	45.4	83.3					0.043	0.029	0.019	0.015	0.012	100.3		0.010	24 ° 42 ' /		2.46	28.46	25.56	43.52			
LK4	4-1	1,0-1,2	5	25.98	1.83	1.45	0.908	2.65	0.824	45.2	83.6					0.040	0.027	0.018	0.014	0.012	105.4		0.012	25 ° 26 ' /		3.62	35.62	31.03	29.73			
LK5	5-1	1,0-1,2	4	24.63	1.82	1.46	0.913	2.66	0.822	45.1	79.7					0.042	0.029	0.020	0.016	0.013	94.7		0.009	24 ° 13 ' /		4.35	31.78	27.73	36.14			
LK5	5-2	3,0-3,2	7	27.45	1.86	1.46	0.912	2.65	0.816	44.9	89.1					0.038	0.025	0.016	0.013	0.011	118.0		0.011	25 ° 48 ' /		4.21	32.96	31.07	31.76			
LK6	6-1	1,0-1,2	4	26.21	1.84	1.46	0.911	2.66	0.824	45.2	84.6					0.043	0.030	0.019	0.015	0.013	99.8		0.010	24 ° 26 ' /		2.59	35.63	21.40	40.38			
LK7	7-1	1,0-1,2	3	26.58	1.83	1.45	0.904	2.65	0.833	45.4	84.6					0.046	0.032	0.021	0.017	0.014	90.8		0.008	24 ° 9 ' /		3.86	29.74	36.78	29.62			
LK8	8-1	1,0-1,2	4	27.63	1.85	1.45	0.906	2.65	0.828	45.3	88.4					0.043	0.030	0.020	0.014	0.012	95.1		0.010	25 ° 13 ' /		3.47	36.51	27.54	32.48			
LK9	9-1	1,0-1,2	6	26.74	1.86	1.47	0.918	2.65	0.805	44.6	88.0					0.040	0.027	0.018	0.015	0.013	104.3		0.012	25 ° 32 ' /		2.96	32.67	25.72	38.65			
Trung bình			5	26.67	1.84	1.46	0.910	2.65	0.824	45.2	85.9					0.042	0.028	0.019	0.015	0.013	102.6	1.40	0.011	25 ° 5 ' /		3.44	33.32	29.04	34.20			
																																Lớp LK Cát bụi Kết cấu kém chặt
LK9	9-3	5,0-5,2	3	26.42	1.82	1.44	0.900	2.66	0.847	45.9	83.0					0.048	0.033	0.022	0.018	0.015	87.3	1.31	0.012	24 ° 32 ' /		2.49	23.48	22.55	51.48			
																																Lớp 1 Cát bụi Kết cấu chặt vừa đến chặt
LK1	1-4	7,0-7,2	18	24.16	1.91	1.54	0.961	2.65	0.723	42.0	88.6					0.033	0.021	0.013	0.011	0.009	137.8		0.016	27 ° 23 ' /		3.48	35.12	22.95	38.45			
LK1	1-5	9,0-9,2	20	23.37	1.92	1.56	0.973	2.66	0.710	41.5	87.6					0.031	0.019	0.012	0.010	0.008	148.2		0.018	27 ° 35 ' /		1.23	21.36	30.57	46.84			
LK2	2-2	3,0-3,2	14	26.45	1.90	1.50	0.939	2.65	0.763	43.3	91.9					0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	122.2		0.015	26 ° 14 ' /		4.26	29.64	33.63	32.47			
LK2	2-3	5,0-5,2	16	25.48	1.91	1.52	0.951	2.66	0.748	42.8	90.6					0.034	0.022	0.014	0.011	0.009	129.9		0.017	27 ° 26 ' /		3.24	23.14	35.01	38.61			
LK2	2-4	7,0-7,2	13	26.39	1.89	1.50	0.934	2.66	0.779	43.8	90.1					0.038	0.025	0.016	0.013	0.011	115.6		0.013	25 ° 41 ' /		1.53	25.63	31.56	41.28			
LK2	2-5	9,0-9,2	18	24.85	1.91	1.53	0.956	2.66	0.739	42.5	89.4					0.032	0.020	0.013	0.011	0.009	139.1		0.016	27 ° 15 ' /		1.12	16.32	32.89	49.67			
LK3	3-2	3,0-3,2	15	25.16	1.89	1.51	0.944	2.65	0.755	43.0	88.3					0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	121.7		0.015	26 ° 32 ' /		3.59	30.47	33.46	32.48			
LK3	3-3	5,0-5,2	17	24.83	1.90	1.52	0.951	2.66	0.748	42.8	88.3					0.034	0.022	0.015	0.013	0.011	121.2		0.017	27 ° 17 ' /		2.84	28.75	28.57	39.84			
LK3	3-4	7,0-7,2	13	26.31	1.88	1.49	0.930	2.66	0.788	44.1	88.8					0.039	0.026	0.017	0.014	0.012	109.4		0.012	25 ° 38 ' /		4.28	32.59	26.65	36.48			
LK3	3-5	9,0-9,2	14	25.28	1.89	1.51	0.943	2.66	0.763	43.3	88.1					0.036	0.024	0.016	0.013	0.011	114.6		0.014	25 ° 43 ' /		1.32	18.63	37.92	42.13			
LK4	4-2	3,0-3,2	18	24.55	1.91	1.53	0.959	2.65	0.728	42.1	89.4					0.031	0.019	0.012	0.010	0.008	149.8		0.017	27 ° 28 ' /		6.21	23.48	34.70	35.61			
LK4	4-3	5,0-5,2	12	26.81	1.89	1.49	0.931	2.65	0.779	43.8	91.2					0.038	0.026	0.017	0.014	0.012	108.8		0.012	25 ° 26 ' /		5.48	32.69	29.36	32.47			
LK4	4-4	7,0-7,2	14	25.64	1.90	1.51	0.945	2.66	0.759	43.2	89.9					0.034	0.021	0.013	0.010	0.008	140.7		0.013	26 ° 14 ' /		3.21	20.14	39.80	36.85			
LK4	4-5	9,0-9,2	17	24.33	1.90	1.53	0.955	2.66	0.741	42.6	87.3					0.031	0.020	0.012	0.010	0.008	150.9		0.018	26 ° 53 ' /		1.47	16.52	35.23	46.78			
LK5	5-3	5,0-5,2	12	27.12	1.89	1.49	0.929	2.65	0.782	43.9	91.9					0.038	0.025	0.016	0.013	0.011	115.8		0.013	25 ° 21 ' /		2.63	32.13	31.79	33.45			
LK5	5-4	7,0-7,2	14	26.17	1.89	1.50	0.936	2.65	0.769	43.5	90.2					0.035	0.023	0.015	0.013	0.011	122.7		0.015	26 ° 42 ' /		4.69	29.57	30.05	35.69			
LK5	5-5	9,0-9,2	12	26.84	1.88	1.48	0.926	2.65	0.788	44.1	90.3					0.040	0.026	0.017	0.014	0.012	109.4		0.013	25 ° 19 ' /		3.24	17.85	34.39	44.52			
LK6	6-2	3,0-3,2	13	25.91	1.89	1.50	0.938	2.66	0.772	43.6	89.3					0.038	0.025	0.016	0.013	0.011	115.2		0.015	26 ° 28 ' /		6.39	33.67	28.45	31.49			
LK6	6-3	5,0-5,2	18	24.42	1.90	1.53	0.954	2.66	0.742	42.6	87.5					0.032	0.020	0.013	0.011	0.009	139.4		0.017	27 ° 19 ' /		5.33	30.25	30.95	33.47			
LK6	6-4	7,0-7,2	13	26.38	1.90	1.50	0.939	2.66	0.770	43.5	91.1					0.037	0.024	0.016	0.013	0.011	115.1		0.014	25 ° 23 ' /		7.24	34.58	28.55	29.63			

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐẤT NỀN
CÔNG TRÌNH : KHU ĐÔ THỊ ĐẤT QUẢNG RIVERSIDE (KHU VILLA ANH)
ĐỊA ĐIỂM: TẠI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, TỈNH QUẢNG NAM

Lỗ khoan	Mẫu số	Chiều sâu lấy mẫu, m	N30 (SPT)	Độ ẩm, W %	Dung trọng, g/cm ³			Tỷ trọng, Δ g/cm ³	Hệ số rỗng tự nhiên, e ₀	Độ rỗng, n %	Độ bão hòa, G %	Hạn độ Atterberg, %				Modul biến dạng, E kG/cm ²	Cường độ chịu tải RH kG/cm ²	Lực kháng cắt		>10.0	10.0-5.0	5.0 - 2.0	2.0 - 1.0	1.0 - 0.50	0.50 - 0.250	0.250 - 0.10	0.10 - 0.01	0.01 - 0.002	< 0.002	Tên lớp đất, Tên đất, (theo TCVN 9362:2012), Trạng thái				
					Tự nhiên, g _w	Khô, γ _c	Đầy nổi, γ _{dn}					Hạn nhão W _l	Hạn dẻo W _p	Chỉ số dẻo I _p	Độ sệt B			Lực kết dính, C kG/cm ²	Góc nội ma sát φ (độ)															
LK6	6-5	9,0-9,2	11	27.46	1.89	1.48	0.927	2.66	0.794	44.2	92.0					0.040	0.027	0.018	0.015	0.012	103.7		0.012	25 ° 14' /					1.58	15.69	33.94	48.79		
LK7	7-2	3,0-3,2	19	23.72	1.91	1.54	0.965	2.66	0.723	42.0	87.3					0.030	0.018	0.011	0.009	0.008	162.9		0.018	27 ° 42' /					5.26	35.22	30.91	28.61		
LK7	7-3	5,0-5,2	13	26.35	1.89	1.50	0.935	2.67	0.785	44.0	89.6					0.037	0.024	0.016	0.013	0.011	116.0		0.014	26 ° 32' /					4.85	25.41	38.45	31.29		
LK7	7-4	7,0-7,2	11	26.42	1.88	1.49	0.929	2.67	0.796	44.3	88.6					0.040	0.027	0.018	0.015	0.013	103.8		0.012	25 ° 8' /					4.12	21.56	37.91	36.41		
LK7	7-5	9,0-9,2	12	26.58	1.89	1.49	0.933	2.67	0.788	44.1	90.1					0.038	0.025	0.017	0.014	0.012	109.4		0.013	25 ° 24' /					1.61	13.47	33.46	51.46		
LK8	8-2	3,0-3,2	17	25.42	1.91	1.52	0.952	2.65	0.740	42.5	91.0					0.033	0.021	0.013	0.011	0.009	139.2		0.016	27 ° 31' /					6.34	28.66	35.36	29.64		
LK8	8-3	5,0-5,2	11	26.76	1.88	1.48	0.927	2.65	0.787	44.0	90.1					0.041	0.027	0.018	0.015	0.012	103.2		0.011	25 ° 13' /					4.25	26.43	36.87	32.45		
LK8	8-4	7,0-7,2	19	24.13	1.91	1.54	0.962	2.65	0.722	41.9	88.6					0.031	0.019	0.012	0.010	0.008	149.2		0.018	27 ° 37' /					5.81	24.51	38.90	30.78		
LK8	8-5	9,0-9,2	12	26.74	1.89	1.49	0.932	2.65	0.777	43.7	91.2					0.035	0.023	0.015	0.012	0.010	123.2		0.012	26 ° 18' /					1.34	14.28	33.15	51.23		
LK9	9-2	3,0-3,2	19	22.83	1.90	1.55	0.967	2.66	0.719	41.8	84.5					0.029	0.018	0.011	0.009	0.007	162.5		0.017	27 ° 42' /					3.22	17.68	32.78	46.32		
LK9	9-4	7,0-7,2	9	27.02	1.88	1.48	0.925	2.66	0.797	44.4	90.2					0.042	0.028	0.018	0.015	0.013	103.8		0.011	25 ° 8' /					5.48	26.51	35.56	32.45		
LK9	9-5	9,0-9,2	11	26.64	1.89	1.49	0.933	2.66	0.783	43.9	90.5					0.039	0.026	0.017	0.014	0.012	109.1		0.012	26 ° 12' /					1.57	13.32	31.64	53.47		
Trung bình		15	25.64	1.90	1.51	0.943	2.66	0.761	43.2	89.5						0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	125.4	1.56	0.015	26 ° 24' /					3.69	24.85	32.98	38.47		
LK1	1-6	11,0-11,2	31	20.15	1.92	1.60	0.999	2.67	0.671	40.1	80.2					0.028	0.016	0.009	0.007	0.006	193.1		0.020	28 ° 11' /					1.26	20.36	17.04	61.34		
LK1	1-7	13,0-13,2	31	20.86	1.91	1.58	0.988	2.67	0.690	40.8	80.7					0.029	0.017	0.010	0.008	0.006	175.8		0.019	27 ° 33' /					2.68	25.13	17.67	54.52		
LK1	1-8	15,0-15,2	36	20.07	1.92	1.60	0.999	2.66	0.664	39.9	80.4					0.026	0.015	0.009	0.007	0.005	192.3		0.021	28 ° 25' /					3.54	23.48	21.50	51.48		
LK1	1-9	17,0-17,2	13	25.64	1.89	1.50	0.940	2.67	0.775	43.7	88.3					0.039	0.026	0.017	0.014	0.011	108.6		0.015	25 ° 16' /					0.89	13.24	13.49	72.38		
LK1	1-10	19,0-19,2	15	24.76	1.90	1.52	0.952	2.67	0.753	43.0	87.8					0.037	0.024	0.015	0.012	0.010	121.5		0.014	26 ° 5' /					1.21	9.52	7.81	81.46		
LK2	2-6	11,0-11,2	32	20.32	1.92	1.60	0.998	2.67	0.673	40.2	80.6					0.030	0.017	0.010	0.008	0.006	174.0		0.020	28 ° 13' /					2.36	12.48	13.58	71.58		
LK2	2-7	13,0-13,2	35	19.85	1.93	1.61	1.006	2.66	0.652	39.5	81.0					0.027	0.015	0.009	0.007	0.005	190.9		0.022	28 ° 22' /					3.84	21.46	21.22	53.48		
LK2	2-8	15,0-15,2	32	20.73	1.91	1.58	0.989	2.67	0.688	40.7	80.4					0.030	0.018	0.011	0.009	0.007	159.6		0.019	27 ° 35' /					4.12	19.35	19.66	56.87		
LK2	2-9	17,0-17,2	15	25.12	1.89	1.51	0.944	2.67	0.767	43.4	87.4					0.038	0.024	0.016	0.013	0.011	114.9		0.013	25 ° 26' /					2.69	14.78	16.05	66.48		
LK2	2-10	19,0-19,2	13	25.74	1.88	1.50	0.934	2.67	0.786	44.0	87.4					0.041	0.027	0.018	0.015	0.012	103.2		0.012	25 ° 19' /					1.25	10.36	15.43	72.96		
LK3	3-6	11,0-11,2	30	20.09	1.92	1.60	0.999	2.66	0.664	39.9	80.5					0.029	0.018	0.012	0.010	0.008	144.2		0.019	27 ° 22' /					2.64	26.57	21.83	48.96		
LK3	3-7	13,0-13,2	37	19.67	1.93	1.61	1.008	2.66	0.649	39.4	80.6					0.028	0.016	0.010	0.008	0.006	171.5		0.018	28 ° 31' /					4.57	23.14	16.67	55.62		
LK3	3-8	15,0-15,2	39	19.88	1.93	1.61	1.006	2.67	0.658	39.7	80.7					0.026	0.015	0.009	0.007	0.006	191.6		0.021	29 ° 15' /					3.26	16.32	18.08	62.34		
LK3	3-9	17,0-17,2	15	25.13	1.90	1.52	0.949	2.67	0.759	43.1	88.4					0.037	0.023	0.014	0.011	0.009	130.7		0.016	25 ° 32' /					1.85	9.57	13.10	75.48		
LK3	3-10	19,0-19,2	18	23.42	1.91	1.55	0.968	2.67	0.725	42.0	86.3					0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	119.6		0.017	26 ° 17' /					2.13	11.48	14.26	72.13		
LK4	4-6	11,0-11,2	31	20.46	1.91	1.59	0.991	2.67	0.683	40.6	80.0					0.029	0.017	0.010	0.008	0.007	175.0		0.019	28 ° 12' /					1.59	13.52	16.35	68.54		
LK4	4-7	13,0-13,2	34	20.15	1.92	1.60	0.999	2.66	0.665	39.9	80.6					0.027	0.016	0.009	0.007	0.006	192.4		0.018	29 ° 5' /					3.45	20.13	25.10	51.32		
LK4	4-8	15,0-15,2	40	19.48	1.93	1.62	1.009	2.66	0.647	39.3	80.1					0.026	0.015	0.008	0.006	0.004	214.1		0.021	29 ° 23' /					4.51	17.46	22.36	55.67		
LK4	4-9	17,0-17,2	13	25.63	1.89	1.50	0.940	2.66	0.769	43.5	88.7					0.040	0.026	0.017	0.014	0.012	108.2		0.015	25 ° 17' /					5.32	22.47	22.35	49.86		
LK4	4-10	19,0-19,2	17	24.86	1.89	1.51	0.946	2.66	0.757	43.1	87.4					0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	121.8		0.014	26 ° 9' /					4.21	16.83	26.27	52.69		
LK5	5-6	11,0-11,2	33	20.38	1.92	1.60	0.997	2.67	0.674	40.3	80.7					0.031	0.019	0.011	0.009	0.007	158.3		0.020	27 ° 36' /					1.59	10.47	11.59	76.35		
LK5	5-7	13,0-13,2	36	19.62	1.93	1.61	1.008	2.66	0.649	39.4	80.4					0.029	0.017	0.010	0.008	0.006	171.5		0.022	28 ° 15' /					2.33	12.23	24.17	61.27		
LK5	5-8	15,0-15,2	38	20.13	1.92	1.60	0.999	2.67	0.671	40.1	80.1					0.027	0.016	0.009	0.007	0.006	193.1		0.021	28 ° 21' /					3.54	15.47	24.12	56.87		
LK5	5-9	17,0-17,2	21	21.24	1.90	1.57	0.979	2.67	0.704	41.3	80.6					0.033	0.020	0.012	0.009	0.007	147.7		0.018	27 ° 9' /					2.46	9.63	22.78	65.13		

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐẤT NỀN
CÔNG TRÌNH : KHU ĐÔ THỊ ĐẤT QUẢNG RIVERSIDE (KHU VILLA ANH)
ĐỊA ĐIỂM: TẠI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, TỈNH QUẢNG NAM

Lỗ khoan	Mẫu số	Chiều sâu lấy mẫu, m	N30 (SPT)	Độ ẩm, W %	Dung trọng, g/cm ³			Tỷ trọng, Δ g/cm ³	Hệ số rỗng tự nhiên, e ₀	Độ rỗng, n %	Độ bão hòa, G %	Hạn độ Atterberg, %				Modul biến dạng, E kG/cm ²	Cường độ chịu tải RH kG/cm ²	Lực kháng cắt		>10.0	10.0-5.0	5.0 - 2.0	2.0 - 1.0	1.0 - 0.50	0.50 - 0.250	0.250 - 0.10	0.10 - 0.01	0.01 - 0.002	< 0.002	Tên lớp đất, Tên đất, (theo TCVN 9362:2012), Trạng thái		
					Tự nhiên, gw	Khô, γ _c	Đầy nổi, γ _{dn}					Hạn nhão W _l	Hạn dẻo W _p	Chỉ số dẻo I _p	Độ sệt B			Lực kết dính, C kG/cm ²	Góc nội ma sát φ (độ)													
LK5	5-10	19,0-19,2	24	20.81	1.91	1.58	0.988	2.67	0.689	40.8	80.6					0.030	0.018	0.011	0.009	0.008	159.7		0.017	27 ° 18' /								Lớp 2 Cát bụi Kết cấu chặt vừa đến chặt
LK6	6-6	11,0-11,2	36	20.35	1.92	1.60	0.997	2.67	0.674	40.3	80.6					0.028	0.017	0.010	0.008	0.006	174.1		0.021	28 ° 23' /								
LK6	6-7	13,0-13,2	42	19.24	1.94	1.63	1.017	2.67	0.641	39.1	80.1					0.026	0.015	0.009	0.007	0.005	189.6		0.022	29 ° 16' /								
LK6	6-8	15,0-15,2	35	19.72	1.93	1.61	1.008	2.66	0.650	39.4	80.7					0.031	0.018	0.011	0.009	0.007	156.0		0.020	28 ° 21' /								
LK6	6-9	17,0-17,2	20	21.69	1.91	1.57	0.981	2.66	0.694	41.0	83.1					0.034	0.021	0.013	0.010	0.008	135.5		0.017	27 ° 13' /								
LK6	6-10	19,0-19,2	15	24.73	1.89	1.52	0.947	2.67	0.762	43.3	86.7					0.039	0.025	0.016	0.013	0.010	114.5		0.015	25 ° 28' /								
LK7	7-6	11,0-11,2	29	20.57	1.92	1.59	0.995	2.67	0.677	40.4	81.1					0.032	0.019	0.012	0.010	0.008	145.3		0.020	27 ° 22' /								
LK7	7-7	13,0-13,2	38	19.95	1.93	1.61	1.006	2.67	0.659	39.7	80.8					0.028	0.016	0.010	0.008	0.006	172.5		0.022	28 ° 35' /								
LK7	7-8	15,0-15,2	34	20.48	1.92	1.59	0.996	2.67	0.675	40.3	81.0					0.029	0.016	0.009	0.007	0.005	193.6		0.021	27 ° 42' /								
LK7	7-9	17,0-17,2	14	25.67	1.89	1.50	0.940	2.67	0.775	43.7	88.4					0.038	0.025	0.016	0.013	0.010	115.4		0.013	25 ° 21' /								
LK7	7-10	19,0-19,2	21	21.55	1.91	1.57	0.982	2.67	0.700	41.2	82.2					0.035	0.022	0.014	0.011	0.009	126.3		0.017	26 ° 14' /								
LK8	8-6	11,0-11,2	31	20.34	1.92	1.60	0.997	2.67	0.674	40.3	80.6					0.030	0.018	0.011	0.009	0.007	158.3		0.019	27 ° 26' /								
LK8	8-7	13,0-13,2	37	20.14	1.93	1.61	1.004	2.66	0.656	39.6	81.7					0.027	0.016	0.010	0.008	0.006	172.2		0.018	28 ° 42' /								
LK8	8-8	15,0-15,2	45	19.62	1.93	1.61	1.008	2.66	0.649	39.4	80.4					0.024	0.013	0.008	0.006	0.005	214.4		0.021	29 ° 28' /								
LK8	8-9	17,0-17,2	15	24.32	1.89	1.52	0.950	2.67	0.757	43.1	85.8					0.036	0.023	0.015	0.012	0.010	121.8		0.016	25 ° 36' /								
LK8	8-10	19,0-19,2	22	21.08	1.90	1.57	0.981	2.67	0.702	41.2	80.2					0.033	0.021	0.013	0.010	0.008	136.2		0.018	26 ° 17' /								
LK9	9-6	11,0-11,2	25	20.96	1.90	1.57	0.982	2.66	0.693	40.9	80.5					0.031	0.019	0.012	0.010	0.007	146.7		0.019	26 ° 39' /								
LK9	9-7	13,0-13,2	41	19.73	1.93	1.61	1.008	2.67	0.656	39.6	80.3					0.026	0.015	0.009	0.007	0.005	191.4		0.022	28 ° 52' /								
LK9	9-8	15,0-15,2	49	19.56	1.94	1.62	1.014	2.67	0.645	39.2	81.0					0.024	0.014	0.008	0.006	0.004	213.9		0.023	29 ° 31' /								
LK9	9-9	17,0-17,2	13	26.07	1.89	1.50	0.937	2.67	0.781	43.9	89.1					0.041	0.027	0.018	0.015	0.012	102.9		0.016	25 ° 18' /								
LK9	9-10	19,0-19,2	24	20.68	1.91	1.58	0.989	2.66	0.680	40.5	80.9					0.034	0.021	0.013	0.010	0.008	134.4		0.019	26 ° 45' /								
Trung bình			28	21.57	1.91	1.57	0.984	2.67	0.695	41.0	82.6					0.031	0.019	0.012	0.009	0.007	156.6	1.69	0.018	27 ° 23' /				2.52	13.75	17.87	65.86	

Tên lớp đất, Tên đất,
(theo TCVN
9362:2012), Trạng thái

Lớp 2
Cát bụi
Kết cấu chặt vừa
đến chặt

Đà Nẵng ngày 18 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI TỔNG HỢP

NGƯỜI KIỂM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT XD QUANG ĐẠT
GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN NAM

TRẦN THỊ TƯỜNG VY