MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH QUA CÁC LỖ KHOAN: LỖ KHOAN SỐ 01- LỖ KHOAN SỐ 02 - LỖ KHOAN SỐ 04



TÊN LỖ KHOAN	LỖ KHOAN SỐ 01	LỖ KHOAN SỐ 02	LỖ KHOAN SỐ 04
ĐỘ SÂU (m)	50.00	60.00	50.00
TỌA ĐỘ LỖ KHOAN			
KHOẢNG CÁCH GIỮA 02 LỖ KHOAN	45.00M	60.00M	

CHÚ GIẢI CÁC KÝ HIỆU QUI ƯỚC:

- (A) Cát cấp phối tốt (CW) màu xám vàng lẫn gạch vụn đá dăm (đất san lấp)
- (1) Cát cấp phối tốt (SW) lẫn sỏi sạn màu xám vàng, xám trắng. Trạng thái bão hòa. Kết cấu từ chặt vừa đến chặt.
- (2) Sét rất dẻo (CH) màu xám xanh, xám xi măng. Trạng thái dẻo chảy.
- (3) Sét ít dẻo (CL) màu xám xi măng. Trạng thái từ dẻo mềm đến dẻo cứng.
- (4) Đất sét ít dẻo (CL), bụi ít dẻo (CL), cát sét (SC), đôi nơi lẫn sét (GC, GP) màu nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái từ nửa cứng đến cứng (Trong lớp lẫn đôi nơi vỉa mỏnh đá phong hóa chưa hoàn toàn, sét phong hóa tàn mười tích)
- (5) Đất sét ít dẻo (CL), bụi ít dẻo (CL), cát sét (SC), đôi nơi lẫn sét (GC, GP) màu nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái từ cứng đến rất cứng (Trong lớp lẫn đôi nơi vỉa mỏnh đá phong hóa chưa hoàn toàn, sét phong hóa tàn mười tích)
- (6) Đá phiến sericite màu nâu tím, phong hóa, nứt nẻ vừa. Chỉ số RQD = 60-75%. Chỉ số TCB = 40%
- (10) Đá phiến màu nâu vàng (lớp điển hình). Phong hóa, nứt nẻ rất mạnh. Chỉ số RQD = 45-55%
- 20 / 30 / 25 — Biểu đồ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
- —— Ranh giới địa chất giả định nội suy qua các lỗ khoan

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CT ĐÀ NẴNG	CÔNG TRÌNH: THE RETREAT ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT B-2 KHU TDC VỆT BIỆT THỰ, XUÂN THIỀU, P. HÒA KHÁNH BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG	CHỨC DANH	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
		THỰC HIỆN	KS. MAI XUÂN TÂM	
		KIỂM TRA	KS.PHÙNG VĂN THỚI	
		C.N KSĐC	TS.NGUYỄN CHẾ TRUNG	
		K.C.S	KS.NGUYỄN THANH TÙNG	

ĐÀ NẴNG, NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CT ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CT ĐÀ NẴNG

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH	
QUA CÁC LỖ KHOAN: LK01-LK02-LK04	
TỶ LỆ: 1/250, 1/250	BẢN VẼ SỐ : 01
XUẤT BẢN LẦN: 01	

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH QUA CÁC KHOAN: LỖ KHOAN SỐ 02 - LỖ KHOAN SỐ 03



TÊN LỖ KHOAN	LỖ KHOAN SỐ 02	LỖ KHOAN SỐ 03
ĐỘ SÂU (M)	50.00	50.00
TỌA ĐỘ LỖ KHOAN		
KHOẢNG CÁCH GIỮA 02 LỖ KHOAN	55.00M	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CT ĐÀ NẴNG	CÔNG TRÌNH: THE RETREAT ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT B-2 KHU TĐC VỆT BIỆT THỰ XUÂN THIỀU, P. HÒA KHÁNH BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG	CHỨC DANH	HỌ TÊN	CHỮ KÝ	ĐÀ NẴNG, NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2024 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CT ĐÀ NẴNG GIÁM ĐỐC	MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH QUA CÁC LỖ KHOAN: LK02-LK03
		THỰC HIỆN	KS.MAI XUÂN TÂM			
		KIỂM TRA	KS.PHÙNG VĂN THỚI			TỶ LỆ: 1/250, 1/250 — BẢN VẼ SỐ : 02
		C.N.KSĐC	TS.NGUYỄN CHÍ TRUNG			
		K.C.S	KS.NGUYỄN THANH TÙNG			XUẤT BẢN LẦN: 01