



CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN LỆ SƠN 2
ĐỊA ĐIỂM: XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TỌA ĐỘ LỖ KHOAN:
CAO ĐỘ MIỆNG LỖ KHOAN GIẢ ĐỊNH: 0.00 M
CHIỀU SÂU KẾT THÚC KHOAN: - 25.00 M

NGÀY BẮT ĐẦU - KẾT THÚC KHOAN: 01/6/2024-01/6/2024
LOẠI MÁY KHOAN: XJ-100
PHƯƠNG PHÁP KHOAN: XOAY SỬ DỤNG BETONIT
ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN: 90 MM
MỨC NƯỚC NGẦM ỔN ĐỊNH: - 1.70 M

CỘT ĐỊA TẦNG MÔ TẢ CÁC LỚP ĐỊA CHẤT TẠI VỊ TRÍ LỖ KHOAN	HÌNH TRỤ ĐỊA CHẤT	CAO ĐỘ (M)	ĐỘ SÂU (M)	BỀ DÀY LỚP (M)	ĐỘ SÂU LẤY MẪU (M)	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XUYỀN TIÊU CHUẨN SPT					KÝ HIỆU MẪU	
						ĐỘ SÂU SPT (M)	N _{SPT} 15 CM		N _{SPT} 30 CM	BIỂU ĐỒ THÍ NGHIỆM GIÁ TRỊ N _{SPT} (BÚA/30CM)		
											10 20 30 40 50	
Sân nền cũ gạch vụn đá dăm lẫn sét màu xám vàng		0.00	0.00	0.50								
Sét rất dẻo (CH) màu xám vàng, xám xi măng Trạng thái dẻo chảy				2.50	1.8-2.0	2.0	1	1	1	2		U1
		-3.00	-3.00		3.8-4.0	4.0	2	2	3	5		U2
Sét rất dẻo (CH) màu xám vàng, xám xi măng Trạng thái dẻo mềm.				6.50	5.8-6.0	6.0	2	2	2	4		U3
					7.8-8.0	8.0	2	3	4	7		U4
Sét ít dẻo (CL) màu xám vàng, xám xi măng. Trạng thái nửa cứng.		-9.50	-9.50	1.00	9.8-10.0	10.0	8	12	15	27		U5
Cát cấp phối tốt (CW) màu xám trắng, xám xi măng Trạng thái bão hòa. Kết cấu chặt vừa.		-10.50	-10.50	2.50	11.8-12.0	12.0	5	8	9	17		U6
		-13.00	-13.00		13.8-14.0	14.0	1	1	1	2		U7
Sét rất dẻo (CH) màu xám xanh, xám xi măng Trạng thái dẻo chảy.				6.50	15.8-16.0	16.0	1	1	1	2		U8
					17.8-18.0	18.0	1	1	2	3		U9
		-19.50	-19.50		19.8-20.0	20.0	8	10	12	22		U10
Đất sét ít dẻo (CL), bụi ít dẻo (CL), cát sét (SC), dăm sạn lẫn sét (GC, GP) màu nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái từ nửa cứng đến cứng (trong tầng lẫn dăm sạn và mảnh đá phong hóa chưa hoàn toàn, sét phong hóa tàn sùng tích, thuộc đất cấp III)				5.50	21.8-22.0	22.0	12	14	18	32		U11
					23.8-24.0	24.0	15	17	20	37		U12
		-25.00	-25.00									